Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 6 - Sendling
Frau Christina Hesse
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14
81373 München

Gartenbau Stadtbildpflege
BAU-GS

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon:
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			13.10.2026

Schmied-von-Kochel-Brunnen als Trinkwasserbrunnen aktivieren (Die Grünen)
BA-Antrag-Nr. 26-32 / B 00272
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 6
Sendling vom 03.08.2026

Sehr geehrte Frau Hesse,
sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung vom 03.08.2026 beschloss der Bezirksausschuss des Stadtbezirks 6 - Sendling, den o. g. Antrag, wonach der Schmied-von-Kochel-Brunnen so angepasst werden soll, dass der Brunnen als Trinkwasserbrunnen genutzt werden kann und kenntlich gemacht wird.

Das Baureferat (Gartenbau) nimmt dazu folgendermaßen Stellung:

Aufgrund seiner baulichen Beschaffenheit ist der Brunnen, abgesehen von dem in unserem Antwortschreiben auf Ihren Antrag aus dem Jahr 2021 (Nr. 20 – 26 / B 02776) benannten ungeeigneten Wasserauslass, auch aufgrund der ungeeigneten Zuwegung sowie der hohen Brüstung des Brunnenbeckens nur unter Einschränkungen für die Umwandlung zu einem Trinkbrunnen geeignet. Insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Kinder sowie Senior*innen wäre es kaum oder nur schwer möglich, eigenständig Wasser zu entnehmen.
Unabhängig davon kann keine Finanzierung des erforderlichen Betriebs mit entsprechenden Reinigungen und Beprobungen der Wasserqualität ermöglicht werden. Die jährlichen Kosten von ca. 10.000.- Euro für den spezifischen Betrieb eines Trinkbrunnens sind nicht vorhanden.

Aus genannten Gründen ist die Umwandlung des Schmied-von-Kochel-Brunnens in einen Trinkbrunnen nicht möglich.

Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass 2024 ein neuer Trinkwasserbrunnen am Harras errichtet und in Betrieb genommen wurde. Dieser befindet sich in ca. 500 m Entfernung zum Schmied-von-Kochel-Brunnen.

Eine Übersicht sämtlicher städtischen Trinkwasserbrunnen ist unter https://geoportal.muenchen.de/portal/trinkwasserbrunnen/ einsehbar.

Der BA-Antrag-Nr. 26-32 / B 00272 ist somit satzungsgemäß behandelt worden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.