



I.

An die Vorsitzende des Bezirksausschusses
13 – Bogenhausen
Frau Angelika Pilz-Strasser
Friedenstr. 40
81660 München

12.04.2019

WLAN in Patientenzimmern

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05931 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 13 - Bogenhausen vom 19.03.2019

Sehr geehrte Frau Pilz-Strasser,

mit o. g. Antrag des Bezirksausschusses, eingereicht von der CSU-Fraktion, beantragen Sie wie folgt:

„Die Landeshauptstadt München möge als Gesellschafterin der Klinikum München GmbH auf die Ausstattung der Patientenzimmer im Krankenhaus Bogenhausen mit W-LAN hinwirken. Kombiniert werden könnte dies z.B. mit den Telefon-, bzw. TV-Karten, die auf den Stationen erhältlich sind.“

Der Inhalt des BA-Antrags vom 19.03.2019 fällt in die operative Zuständigkeit der Geschäftsführung der München Klinik (MüK) und betrifft damit eine laufende Angelegenheit, deren Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 GO dem Oberbürgermeister obliegt, weshalb die Behandlung mit diesem Brief erfolgt.

Die Stadtkämmerei hat von der Geschäftsführung der München Klinik folgende Stellungnahme erhalten:

„Die München Klinik ist bemüht, ihren Patientinnen und Patienten einen höchstmöglichen Komfort für ihren Klinikaufenthalt zu ermöglichen. Dazu gehört insbesondere für ein modernes und zeitgemäßes Krankenhaus auch die Ausstattung mit einer kabellosen Internetverbindung.

Deshalb wurde eine Umsetzung in der München Klinik Bogenhausen auch eingehend geprüft. Voraussetzung für ein W-LAN ist eine Verteilung über Accesspoints, welche über Kabel mit den zentralen Verteilerpunkten verbunden werden müssen. Die notwendigen Kabel werden auf Kabelführungssystemen (Kabeltrassen und -kanäle) verlegt. Allerdings sind in der München Klinik Bogenhausen die vorhandenen Kabelführungssysteme voll ausgelastet, so dass keine zusätzlichen Kabel verlegt werden können. Eine zusätzliche Verkabelung außerhalb von brandgeschützten Kabeltrassen ist aufgrund des Brandschutzkonzeptes nicht möglich, auch ist kein Platz für zusätzliche Kabelführungssysteme vorhanden.

Im Rahmen der Sanierung der München Klinik Bogenhausen wird die technische Infrastruktur erneuert, ein flächendeckendes W-LAN ist dabei Teil der Planung. Bei Umbauprojekten, die vor der Sanierung stattfinden, ist flächendeckendes W-LAN ebenfalls Teil der Planung.

Wir bedauern, dass eine flächendeckende Ausstattung mit W-LAN zum derzeitigen Stand aus oben genannten Gründen nicht möglich ist. Mit Fortschreiten der Sanierung werden wir den Patientinnen und Patienten aber sukzessive eine W-LAN Internetverbindung anbieten können.“

Ich möchte Sie um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen bitten und gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit als satzungsgemäß erledigt gelten darf.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Christoph Frey
Stadtkämmerer