



I.

An den Vorsitzenden  
des Bezirksausschusses 15 –  
Trudering-Riem  
Herrn Stefan Ziegler  
Friedenstraße 40

81660 München

Datum  
10.12.2021

**Die Stadt als Vorbild:  
Rücklauftemperaturen der städtischen Geothermie-Anlagen  
Klarheit in der Messestadt jetzt optimieren!**

Antrag Nr. 20-26 / B 02222 des Bezirksausschusses  
des 15. Stadtbezirks vom 22.04.2021

Sehr geehrter Herr Ziegler,

bezugnehmend auf unser Antwortschreiben vom 19.07.2021 zu o.g. BA-Antrag hat der Bezirksausschuss 15 um ein unabhängiges Fachgutachten im Zusammenhang mit der erhöhten Rücklaufemperatur an der Schule Astrid-Lindgren-Str. 5 gebeten.

Nach Abstimmung mit dem Baureferat hat das Referat für Bildung und Sport zu Ihrer Anfrage vom 30.09.2021 Folgendes mitgeteilt:

„Wie bereits in der Stellungnahme des RAW vom 19.07.2021 dargelegt, steht die Schule an der Astrid-Lindgren-Str. 5 im Mittelpunkt weiterer zielführender Maßnahmen zur Senkung der Rücklaufemperaturen im Umgriff der Geothermie-Anlage in der Messestadt Riem.

Aktuell erfolgt eine komplette Erneuerung der Regelungstechnik (MSR-Technik), im Zuge derer auch die Regelungsstrategie überprüft und das Regelungskonzept erneuert werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich im ersten Quartal 2022 fertiggestellt. Danach erfolgt eine Einregulierung der neuen Technik mit Unterbrechung im Sommer bis zum Ende der Heizperiode 2022/2023. Eine Messung und Überprüfung der Rücklaufemperaturen findet im Einregulierungsprozess laufend statt, bis die Anlage optimal eingestellt ist. Erst danach ist eine erneute Messung der Rücklaufemperatur auf Seiten der SWM sinnvoll.

Es wird erwartet, dass nach Abschluss der Arbeiten und der vollständigen Optimierung der Anlage die von den SWM geforderte Rücklauftemperatur eingehalten werden kann.

Vor dem Hintergrund der oben stehenden Ausführungen ist derzeit eine Beauftragung eines unabhängigen Fach-Gutachters nicht sinnvoll und notwendig.“

Ich hoffe, dass Ihrem Anliegen mit dieser Rückmeldung Rechnung getragen ist.

Mit freundlichen Grüßen

**II. Abdruck von I.**

an RS/BW

an das Direktorium-HA II/BA-G Ost

an das RBS-ZIM-ImmoV, Frau Magdolen

z.K.

**III. Wv. FB 5** (S:\FB5\SWM\3 Gremien\1 Stadt\1 Stadtrat\4 BA Antraege\Ba15\2222\_Antwort\_Nachtrag.odt)

Clemens Baumgärtner