

SWM Services GmbH / 80287 München

Referat für Arbeit u. Wirtschaft
Fachbereich Veranstaltungen
Matthias-Pschorr-Str. 4
80339 München
Deutschland

21.11.2024

Oktoberfest 2024 - Schlussbericht

Sehr geehrter Herr Listing,
liebe Kollegen*innen,

Während des Oktoberfestes ergaben sich folgende Verbrauchsmengen:

	2019 (16T.)	2022 (17T.)	2023 (18T.)	2024 (16T.)
Strom (kWh)	2.873.312	3.019.148	2.808.708	2.789.394
nur Betrieb				
inkl. Auf- u. Abbau	3.418.409	3.409.721	3.485.132	3.379.458
Gas (m³)	200.937	199.283	129.329	155.876
Wasser (m³)	107.090	112.407	106.097	110.062

Der Stromverbrauch von 2.789 Mio. kWh (Betrieb) liegt umgerechnet auf 16 Tage um 12,11% über dem Verbrauch der Wiesn von 2023. Die höchste Tagesspitze wurde am Samstag, 05.10. mit 13.183 kW um 19.15 Uhr gemessen.

Wie 2023 und den Vorjahren wurde das Oktoberfest zu 100% mit Ökostrom versorgt. Die Anzahl der Kunden, die zusätzlich M-Ökostrom aktiv beziehen lag bei 62%.

Die Reinigung sämtlicher Mastenplätze, in der zweiten Abbaunacht nach der Wiesn mit einem Spritzwagen der Straßenreinigung, hat sich gut bewährt und sollte jedes Jahr in dieser Form durchgeführt werden.

Geschäftsführung

Dr. Florian Bieberbach
Ingo Wortmann
Helge-Uve Braun
Dr. Karin Thelen
Dr. Gabriele Jahn

Aufsichtsratsvorsitzender

Oberbürgermeister Dieter Reiter

Sitz München
Emmy-Noether-Straße 2
80992 München
Telefon: +49 89 2361-0
Amtsgericht München, HRB 126 674
USt-IdNr: DE813863509
Gläubiger-ID: DE641200000030245

Bankverbindung

Postbank AG
BIC: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE45 7001 0080 0800 8888 06

Um sicherzustellen, dass nur einwandfreies Trinkwasser zur Verteilung kommt, wurden ca. 12 Wochen vor Wiesn-Beginn die versorgerseitigen Rohrleitungen und Anschlusspunkte gespült. Vor Beginn des Festes wurden vom Rohrnetz der Theresienwiese 290 Wasserproben entnommen und im Labor der Stadtwerke München GmbH mikrobiologisch untersucht.

Alle Ergebnisse waren ohne Befund.

Insgesamt wurden 535 (2023: 494) Anschlüsse für die Beschicker in Betrieb genommen. Der Wasserverbrauch ist im Vergleich zu 2023 um 3,6% gestiegen. Bei der Demontage der privat verlegten Leitungen der Anschlussnehmer wurden ca. 40 Gekakupplungen von unseren Systemtrennern abgeschraubt und mitgenommen.

Beim Auf- und Abbau 2024 wurden 10 Überflurhydranten und 2 Wasserzählerschränke im Schaustellerbereich beschädigt. Bei den Hydranten waren 4 ohne Schädiger und 6 mit Schädiger. Bei den Zählerschränken hat sich kein Schädiger gemeldet.

Heuer wurden 48 Gasanlagen aus dem Versorgungsnetz der Theresienwiese mit Erdgas versorgt. Dabei handelt es sich um alle großen Küchen und Grillanlagen und Gartenheizungen. Der Verbrauch von 155.876 m³ ist im Vergleich zu 2023 um ca. 17% gestiegen. Durch die kalten Temperaturen lag der Gasverbrauch für die Gartenheizungen bei 28 132m³ (2023: 9.119 m³),

Bei Abbauarbeiten von der Ochsenbraterei wurde das Gasstandrohr von einem Radlader umgefahren, dabei wurde das Standrohr verbogen und der Bogen von der Gasleitung im Erdreich aufgerissen, wodurch die Gasleitung vorübergehend stillgelegt werden musste. Die Leitung wird von den SWM im Frühjahr instandgesetzt und in Betrieb genommen. Der Schädiger hat sich bei den SWM gemeldet und hat vor Ort gewartet.

Das Oktoberfest konnte von Seiten der SWM Services GmbH störungsfrei abgewickelt werden. Um die Wiesn auch weiterhin sicher und störungsfrei versorgen zu können, werden weiterhin gezielt Investitionen in den Netzaufbau und die Netzertüchtigung getätigt.

Freundliche Grüße