



Bezirksausschuss 9
Frau Leonie Lobinger
Geschäftsstelle Nord
Hanauerstr. 1
80922 München

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon:
Telefax:
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer: 5.212
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
17.11.2025

Trinkwasserbrunnen Rotkreuzplatz

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 08166
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 9
Neuhausen-Nymphenburg vom 23.09.2025

Sehr geehrte Frau Lobinger,
sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung vom 23.09.2025 beschloss der Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg Folgendes:

„Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob die Durchlaufzeit des neuen Trinkwasserbrunnens am Rotkreuzplatz auf ca. 10 Sekunden reduziert sowie auch der Wasserdruck etwas verringert werden kann.“

Das Baureferat Gartenbau nimmt dazu folgendermaßen Stellung:

Die Entnahmezeit der Armatur der städtischen Trinkwasserbrunnen ist auf ca. 15 Sekunden eingestellt. Die Entnahmemenge beläuft sich auf ca. 500 ml und entspricht gleichzeitig dem Wasserinhalt der Frischwasserleitung im Brunnenkörper. Dadurch wird gewährleistet, dass stets ausreichend frisches Wasser im Leitungssystem zur Verfügung steht. Wird eine Abnahme von weniger als 500 ml nach einer festgelegten Zeit verzeichnet, wird eine Hygienespülung im Steuerungssystem des Brunnens ausgelöst. Dieses Spülwasser würde so ungenutzt versickern. Aus diesem Grund sehen wir von einer Verringerung der Entnahmezeit der Armatur ab.

Ihrem Wunsch, den Wasserdruck zu verringern, kommen wir mit Beginn der Brunnensaison 2026 nach. Der Brunnen wurde bereits winterfest gemacht.

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 08166 des Bezirksausschusses des 9. Stadtbezirkes Neuhausen-Nymphenburg ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.