Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Bezirksausschuss 9
Leonie Lobinger
Geschäftsstelle Nord
Hanauer Straße 1
80992 München

Tiefbau Unterstützung Bauprojekte
BAU-TZ3

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon:
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer:
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			23.02.2026

Antrag – Behindertenparkplätze barrierefrei gestalten

BA-Antrags Nr. 20-26 / B 20-26 / B08505
des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 9
vom 16.12.2025

Sehr geehrte Frau Lobinger,
sehr geehrte Damen und Herren,

auf Initiative von Frau Dr. Claudia Wirts hat die Fraktion der Grünen im BA 09 Neuhausen-Nymphenburg am 15.12.2025 den anliegenden Antrag Nr. 20-26 / B 08505 gestellt, wonach das MOR und das Baureferat gebeten werden,

- den Untergrund auf der Gehwegseite vor der Stadtbibliothek Neuhausen zu befestigen, oder einen alternativen ortsnahen Parkplatz mit Befestigung auf der Beifahrerseite auszuweisen
- und für zukünftige geplante Behindertenparkplätze die Breite von 3,65 m (nach EAR 23) einzuhalten, z.B. Schrägparkplätze, Senkrechtparkplätze oder neben befestigten Gehsteigen/Seitenstreifen gelegene Längsparkplätze.

Zu Ihrem Antrag vom 16.12.2025 teilt Ihnen das Baureferat Folgendes mit:

allgemeine Behindertenparkplätze werden auf Antrag beim Mobilitätsreferat jeweils einzelfall- und standortbezogen geprüft. In die Entscheidung werden der zuständige Bezirksausschuss sowie die Polizei eingebunden. Weiterführende Informationen zum Antragsverfahren und Ablauf finden Sie unter: https://stadt.muenchen.de/infos/faq-portal-barrierefreiheit

[LHM-Schutzbedarf: 2]

Bei Neu- und Umbauprojekten (z.B. aktuell am Partnachplatz) werden bestehende Behindertenparkplätze, bei entsprechender Flächenverfügbarkeit, nach den Vorgaben aus den Regelwerken (RASt 06, EAR 23, HBVA, DIN 18040-3) umgesetzt.

Im Bestand können die Vorgaben aus den Regelwerken (z.B. die Breite von 3,65 m) bislang nicht flächendeckend umgesetzt werden. Die Problematik ist uns bekannt, daher wird das Thema Behindertenparkplätze in der Landeshauptstadt München in diesem Jahr in Arbeitsgruppen vertieft behandelt. Gemeinsam mit Vertretenden aus dem Baureferat, dem Mobilitätsreferat, des Behindertenbeirats sowie des städtischen Beraterkreises für barrierefreies Planen und Bauen, sollen dabei praktikable Lösungen erarbeitet werden, um die Barrierefreiheit in der Landeshauptstadt weiter zu verbessern.

Für den konkreten Standort vor der Stadtbibliothek Neuhausen müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass derzeit keine Neu- und Umplanungen vorgesehen sind. Aufgrund der vorhandenen Baumpflanzungen im Bereich des Behindertenparkplatzes vor der Stadtbibliothek Neuhausen ist hier leider keine dauerhaft verkehrssichere Befestigung des Baumgrabens möglich, ohne in den Wurzelbereich einzugreifen. Die von Ihnen vorgeschlagene Befestigung mit Kunststoff-Platten im Grünstreifen eignet sich lediglich für provisorische Befestigung, wie sie bei kurzzeitigen Bushaltestellenverlegung benutzt werden. Für dauerhaft verkehrssichere Befestigung von Straßenbegleitgrün sind sie jedoch nicht geeignet.

Weitere Optionen zur Verbesserung der Situation des Behindertenparkplatzes vor der Stadtbibliothek werden wir mit dem Fokus auf eine verkehrssichere, dauerhafte Lösung gemeinsam mit dem Mobilitätsreferat prüfen. Alternativ stehen Behindertenparkplätze in der Nymphenburger Straße 178, 163 und in der Lachnerstraße 1 zur Verfügung. Tagesaktuell finden Sie eine Übersicht der Behindertenparkplätze unter:
https://geoportal.muenchen.de/portal/barrierefreiheit/#

Mit freundlichen Grüßen

gez.

[LHM-Schutzbedarf: 2]