

SWM Services GmbH / 80287 München

 Referat für Arbeit u. Wirtschaft
 Fachbereich Veranstaltungen
 Matthias-Pschorr-Str. 4
 80339 München
 Deutschland

24.11.2025

Oktoberfest 2025 - Schlussbericht
 Sehr geehrter,
 liebe Kollegen*innen,

Während des Oktoberfestes ergaben sich folgende Verbrauchsmengen:

| | 2022 (17T.) | 2023 (18T.) | 2024 (16T.) | 2025 (16T.) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Strom (kWh) | 3.019.148 | 2.808.708 | 2.789.394 | 2.838.429 |
| nur Betrieb | | | | |
| inkl. Auf- u. Abbau | 3.409.721 | 3.485.132 | 3.379.458 | 3.467.003 |
| Gas (m ³) | 199.283 | 129.329 | 155.876 | 152.870 |
| Wasser (m ³) | 112.407 | 106.097 | 110.062 | 110.027 |

Der Stromverbrauch von 2.838 Mio. kWh (Betrieb) liegt im Vergleich um 1,76% über dem Verbrauch der Wiesn von 2024. Die höchste Tagesspitze wurde am Samstag, 03.10. mit 12.962 kW um 19.45 Uhr gemessen.

Wie 2024 und den Vorjahren wurde das Oktoberfest zu 100% mit Ökostrom versorgt. Die Anzahl der Kunden, die zusätzlich M-Ökostrom aktiv beziehen lag bei 61%.

Die Reinigung sämtlicher Mastenplätze, in der zweiten Abbaunacht nach der Wiesn mit einem Spritzwagen der Straßenreinigung, hat sich gut bewährt und sollte jedes Jahr in dieser Form durchgeführt werden.

Um sicherzustellen, dass nur einwandfreies Trinkwasser zur Verteilung kommt, wurden ca. 12 Wochen vor Wiesn Beginn die versorgerseitigen

Geschäftsführung
 Dr. Florian Bieberbach
 Ingo Wortmann
 Helge-Uve Braun
 Dr. Karin Thelen
 Dr. Gabriele Jahn
Aufsichtsratsvorsitzender

Oberbürgermeister Dieter Reiter

 Sitz München
 Emmy-Noether-Straße 2
 80992 München
 Telefon: +49 89 2361-0
 Amtsgericht München, HRB 126 674
 USt-IdNr: DE813863509
 Gläubiger-ID: DE641200000030245
Bankverbindung
 Postbank AG
 BIC: PBNKDEFFXXX
 IBAN: DE45 7001 0080 0800 8888 06

Rohrleitungen und Anschlusspunkte gespült. Vor Beginn des Festes wurden vom Rohrnetz der Theresienwiese 320 Wasserproben entnommen und im Labor der Stadtwerke München GmbH mikrobiologisch untersucht.

Alle Ergebnisse waren ohne Befund.

Insgesamt wurden 492 (2024: 513) Anschlüsse für die Beschicker in Betrieb genommen. Der Wasserverbrauch ist im Vergleich zu 2024 fast identisch geblieben. Bei der Demontage der privat verlegten Leitungen der Anschlussnehmer sind 44 GEKA-Kuppelungen von unseren Systemtrennern abgeschraubt und mitgenommen worden.

Der Gesamtverbrauch von den zehn Trinkwasserbrunnen auf dem Oktoberfest lag bei 132 m³. (2024: 84 m³). Die neu eingebaute Technik (automatischen Spüleinrichtungen) der Trinkwasserbrunnen hat sich etabliert.

Das GSR ist mit dem Einbau der Technik und mit der Hygiene der Trinkbrunnen sehr zufrieden. Während der Veranstaltung ist ein Edelstahlaster vom Trinkwasserbrunnen beschädigt worden, zwei Perlatoren vom Auslaufhahn sind rausgeschraubt worden und ein Auslaufhahn wurde beschädigt

Beim Auf- und Abbau 2025 wurden 10 Überflurhydranten und 6 Wasserzählerschränke im Schaustellerbereich beschädigt. Bei den Hydranten waren 7 ohne Schädiger und 3 mit Schädiger. Bei den Wasserzählerschränken hat sich nur ein Schädiger gemeldet.

Der Hydrant vor dem Riesenrad ist so stark beschädigt worden, dass die SWM den kompletten Hydranten bis zur Hauptleitung austauschen müssen. Für diesen Hydranten gibt es keinen Schädiger.

Heuer wurden 44 Gasanlagen aus dem Versorgungsnetz der Theresienwiese mit Erdgas versorgt. Dabei handelt es sich um alle großen Küchen und Grillanlagen und Gartenheizungen. Der Verbrauch von 152.870 m³ ist im Vergleich zu 2024 um ca. 1,93% gesunken. Durch die kalten Temperaturen lag der Gasverbrauch für die Gartenheizungen bei 31.575 m³.

Das Festzelt Feinkost Käfer ist heuer mit 13.136 m³ der größte Abnehmer vom Erdgas.

Das Oktoberfest konnte von Seiten der SWM Services GmbH störungsfrei abgewickelt werden. Um die Wiesn auch weiterhin sicher und störungsfrei versorgen zu können, werden weiterhin gezielt Investitionen in den Netzaufbau und die Netzertüchtigung getätigt.

Freundliche Grüße